

**Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM12 от 23.04.2015г.  
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург, 29  
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12  
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, ИНН 7017086746

Адреса мест осуществления деятельности:  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11



Утверждаю  
заведующая отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории  
*Н.А. Кудрявцева*  
Н.А. Кудрявцева

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 05658 К  
от 22 июля 2020 г.**

1. Техническое задание на испытание:  
Заказчик: МУП ЖКХ "Исток" Новорождественского сельского поселения  
Адрес заказчика: Томский р-н, с. Новорождественское, ул. Советская, 62  
Объект испытаний: Вода питьевая  
НД на объект испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01  
Масса (объем) пробы: 1,5 л  
Отбор проб: заказчиком  
Место отбора проб: д. Мазалово, скважина  
Дата и время отбора пробы: 22.07.2020г. 10.00ч.  
Дата и время доставки пробы : 22.07.2020г. 11.30 ч  
Дата проведения испытаний : 22.07.20 - 22.07.20
2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 25096/203, поверен до 05.03.2022

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Не более 0,3	2,25	0,01	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Не более 0,1	0,136	0,020	ГОСТ 4974-2014

**Примечание:** Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники\*):

В.А. Киселева \_\_\_\_\_  Е.П. Голубева \_\_\_\_\_  
 Н.Г. Валиева *Н.Г. Валиева*  Л.В. Самхарадзе \_\_\_\_\_

\* Согласно приказа № 78 от 09.12.2019 г.

Ответственный за оформление протокола *Е.В. Екимцова* Е.В. Екимцова